

附件：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目

标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号教学楼						
		1. 室内消火栓系统						
1	030901010023	消火栓箱门拆除更换	消火栓配件维修 1. 更换消火栓箱门 2. 材质：玻璃门 3. 规格：892*620	套	2			
2	030901013001	灭火器拆除更换箱门	灭火器箱门维修 1. 两具装4kgABC灭火器箱门安装 2. 规格：590*620 3. 材质：玻璃门	具	1			
3	030901011001	室外消火栓	拆除更换室外消火栓 1. 室外消火栓型号：SS150/80-1.6 2. 试水试压正常	套	1			
4	030901011002	室外消火栓	1. 室外消火栓DN150拆除	套	1			
		2. 防火门修缮						
5	010802003034	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	6			
6	010802003035	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	6			
7	010802003037	钢质防火门重新安装	1. 防火门拆除及安装（钢质双开） 2. 规格：FM乙1521	樘	2			
8	010802003038	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	2			
9	010802003039	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	2			
10	010802003040	钢质防火门调试	防火门关闭不严调试 1. 防火门规格：1821	樘	44			
11	080802013002	防火门标识牌	防火门标识标牌 1. 安装标识牌 2. 规格10cm*20cm*1.5mm 3. 亚克力材质	块	44			
		3. 应急照明疏散指示系统						
12	030412001040	应急照明灯	应急照明灯	套	51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装					
13	030412001041	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	50			
14	030412001042	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	16			
15	030412001043	安全出口灯	安全出口灯拆除 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	16			
16	030412001044	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	51			
17	030412001045	疏散标识灯	楼层标识灯拆除 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	50			
18	030411004019	配线	配线 1、名称：总线 2、规格型号：BX-3*2.5mm ² 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等材料费用	m	20			
19	030411001013	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管等材料费	m	20			
		1号宿舍						
		1. 室内消火栓系统						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030901010002	更换消防栓软管卷盘	1. 拆除更换消防栓软管卷盘 2. 消防栓软管卷盘型号：DN25 L=20直径6mm	套	1			
21	030901010003	消防栓箱门更换	消防栓箱配件维修 1. 更换消防栓箱门 2. 箱门尺寸：892*620	套	1			
22	030901010006	消防栓水带更换	1. 消防栓水带更换维修 2. 消防栓水带型号：DN65, L25	套	1			
23	030901010024	更换消防栓枪头	1. 更换消防栓枪头 2. 拆除、安装 3. 规格：DN65	套	2			
24	030901010025	消防栓配件	1. 安装方式：明装 2. 型号、规格：DN100 3. 附件材质、规格：手轮	套	1			
25	030901011003	室外消防栓	室外消防栓倾斜 1. 维修室外消防栓	套	1			
		2. 防火门修缮						
26	010802003005	钢质防火门（拆除安装）	乙级防火门修缮：高2100mm*宽1500mm 1. 钢质防火门拆除 2. 钢质防火门安装	樘	3			
27	010802003006	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装：高2100mm*宽700mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	1			
28	010807002001	钢质防火窗	钢质防火窗安装：30*24 1. 钢质防火窗安装 2. 钢质防火窗调试	樘	7			
29	010802003041	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器（承重80KG）	樘	10			
30	010802003042	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	10			
31	010802003043	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器（承重80KG）	樘	41			
32	010802003044	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010802003045	钢质防火门（五金修缮）	防火门修缮 1. 门把手五金拆除安装 2. 防火门安装调试 3. 尺寸：72*55 4. 材质：钢制	樘	2			
34	030411001015	配管	1、名称:金属电线管 2、规格型号: 300MM	m	10			
35	080807013008	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料: 防火泥 3. 规格: 50KG	kg	13			
36	030411003001	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300*2米	m	4			
		3. 应急照明疏散指示系统						
37	030412001046	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	49			
38	030412001047	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	42			
39	030412001048	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	7			
40	030412001050	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	9			
41	030412001051	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	9			
42	030411004020	配线	配线 1、名称：总线 2、规格型号：BX-3*2.5mm ² 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等材料费用	m	280			
43	030411001014	配管	1、名称:金属电线管	m	280			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管等材料费					
		4. 火灾自动报警系统						
44	030411001003	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	140			
45	030411004005	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	140			
46	030904001005	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装 3、型号：JTJ-GD-930	个	7			
47	030904008001	主机打印机更换	主机打印机-PRINTER-01 1、名称：主机打印机拆除更换 2、安装方式：机内安装	台	1			
48	030904006001	消防报警电话	消防报警电话DH9901K 1、名称：消防报警电话 2、安装方式：挂式安装	部	7			
		2号教学楼						
		1. 室内消火栓系统						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030901013023	灭火器拆除更换箱门	灭火器箱门维修 1. 两具装4kgABC灭火器箱门安装 2. 规格：590*620 3. 材质：玻璃门	具	1			
		2. 防火门修缮						
50	010802003046	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	80			
51	010802003047	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	80			
52	010802003048	钢质防火门重新安装	1. 防火门拆除及安装（钢质双开） 2. 规格：FM乙1524	樘	2			
53	010802003049	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	41			
54	010802003050	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	41			
55	010802003052	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装： 高2400mm*宽1800mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	1			
		3. 应急照明疏散指示系统						
56	030412001052	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	15			
57	030412001053	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	14			
58	030412001054	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	15			
59	030412001055	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60	套	14			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分钟 3、安装方式：壁挂					
60	030412001056	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	18			
61	030412001057	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	18			
62	030411004021	配线	配线 1、名称：总线 2、规格型号：BX-3*2.5mm ² 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等材料费用	m	40			
63	030411001016	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管等材料费	m	40			
		2号宿舍						
		1. 室内消火栓系统						
64	030901010026	消火栓水带更换	1. 消火栓水带更换维修 2. 消火栓水带型号：DN65, L25	套	1			
65	030901012001	消防水泵接合器		套	1			
		2. 防火门修缮						
66	010802003053	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	1			
67	010802003054	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	1			
68	010802003056	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	13			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802003057	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	13			
70	010802003059	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装： 高2100mm*宽1500mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	2			
71	080807013009	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：防火泥 3. 规格：50KG	kg	13			
72	030411003002	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300*2米	m	62			
73	080807013010	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：水泥砂浆	处	1			
		3. 应急照明疏散指示系统						
74	030412001058	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	12			
75	030412001059	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	3			
76	030412001060	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	11			
77	030412001061	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	2			
78	030412001062	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	1			
79	030412001063	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	1			
80	030411004022	配线	配线 1、名称：总线	m	360			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、规格型号：BX-3*2.5 mm ² 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等材料费用					
81	030411001017	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管等材料费	m	360			
		4. 火灾自动报警系统						
82	030904001012	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	9			
83	030411001018	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	180			
84	030411002009	线槽	1、名称：金属线槽 2、规格型号：300*100 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	180			
85	030411004023	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂	m	180			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用					
86	030904006004	消防报警电话	消防报警电话依爱DH92719272 1、名称：消防报警电话 2、安装方式：挂式安装	部	7			
87	030904008008	输入输出模块	模块(接口) 1、名称：输入输出模块 2、安装方式：模块箱内或设备附近安装 3、型号：GST-8300/8305	个	4			
		5. 防排烟系统						
88	060212017001	风机无防护网	新增风机无防护网	m2	2			
89	040502005001	阀门	更换防火阀 1. 型号：PYFH-SDW	个	8			
		3号教学楼						
		1. 室内消火栓系统						
90	030901010027	消火栓箱门拆除更换	消火栓箱配件维修 1. 更换消火栓箱门 2. 箱门尺寸：892*620	套	4			
91	030901013024	灭火器拆除更换箱门	灭火器箱门维修 1. 两具装4kgABC灭火器箱门安装 2. 规格：590*620 3. 材质：玻璃门	具	1			
92	040502010001	消火栓	1. 安装室外地上消火栓 2. 型号规格：SS150/80-1.6	个	1			
		2. 防火门修缮						
93	010802003060	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	1			
94	010802003061	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	1			
95	010802003062	钢质防火门附件	防火门附件	樘	10			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 更换顺序器(承重80KG)					
96	010802003063	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	10			
97	010802003064	钢质防火门重新安装	1. 防火门拆除及安装（钢质双开） 2. 规格：FM乙1521	樘	1			
		3. 应急照明疏散指示系统						
98	030412001064	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	50			
99	030412001065	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	50			
100	030412001066	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	7			
101	030412001067	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	7			
102	030412001068	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	55			
103	030412001069	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	3			
104	030411004024	配线	配线 1、名称：总线 2、规格型号：BX-3*2.5mm ² 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等材料费用	m	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030411001019	配管	1、名称:金属电线管 2、规格型号: JDG20 3、敷设方式: 砖、混凝土结构明配 4、工作内容: 套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管等材料费	m	40			
		3号宿舍						
		1. 室内消火栓系统						
106	030901010028	更换消火栓软管卷盘	1. 拆除更换消火栓软管卷盘 2. 消火栓软管卷盘型号: DN25 L=20直径6mm	套	3			
107	030901013025	灭火器拆除更换箱门	灭火器箱门维修 1. 两具装4kgABC灭火器箱门安装 2. 规格: 590*620 3. 材质: 玻璃门	具	1			
108	030901011004	室外消火栓	拆除更换室外消火栓 1. 室外消火栓型号: SS150/80-1.6 2. 试水试压正常	套	1			
		2. 防火门修缮						
109	010802003065	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	12			
110	010802003066	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	12			
111	010802003067	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	2			
112	010802003068	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	2			
113	010802003069	钢质防火门拆除	1. 防火门拆除及安装（钢质双开） 2. 规格: FM乙.1521	樘	6			
114	010802003070	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装: 高2100mm*宽1500mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030411003003	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300*2米	m	62			
116	080807013012	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：水泥砂浆	处	2			
117	030411001020	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：300MM	m	5			
		3. 应急照明疏散指示系统						
118	030412001070	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	46			
119	030412001071	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	46			
120	030412001072	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	7			
121	030412001073	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	7			
122	030412001074	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	15			
123	030412001075	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	15			
		4. 防排烟系统						
124	040502004001	转换件	1. 维修更换风机装换开关 2. 型号NP2-BD33	个	1			
125	040502005002	阀门	更换防火阀 1. 型号：PYFH-SDW	个	4			
		4号教学楼						
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1. 室内消火栓系统						
126	030901010029	消火栓箱门拆除更换	消火栓箱配件维修 1. 更换消火栓箱门 2. 箱门尺寸：892*620	套	4			
127	030901010030	更换消火栓软管卷盘	1. 拆除更换消火栓软管卷盘 2. 消火栓软管卷盘型号：DN25 L=20直径6mm	套	1			
128	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：满足设计要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道调合漆	m2	1			
129	011001006001	室外管道保温隔热	1. 室外管道保温隔热 2. DN150橡塑保温棉	m2	1			
130	030601002001	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：DN15	台	1			
131	030904003008	按钮	1. 名称：消火栓按钮	个	1			
		2. 防火门修缮						
132	030411003004	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300mm	m	32			
133	080802013003	防火门标识牌	防火门标识牌 1. 安装标识牌 2. 规格10cm*20cm*1.5mm 3. 亚克力材质	块	43			
134	010802003071	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装： 高2100mm*宽1500mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	17			
135	010802003072	钢质防火门重新安装	1. 防火门拆除及安装（钢质双开） 2. 规格：FM乙1524	樘	1			
136	080807013013	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：防火泥 3. 规格：50KG	kg	2			
137	010803002003	防火卷帘（闸）门	防火卷帘安装 1. 钢质防火卷帘安装 2. 钢质防火卷帘调试 3. TFJM6033	樘	2			
138	030411001022	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：300MM	m	70			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030411004027	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	150			
		3. 火灾自动报警系统						
140	030904001013	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	17			
141	030411001021	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	340			
142	030411004025	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	340			
		4. 应急照明疏散指示系统						
143	030412001076	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具	套	33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、敷设方式：吊装					
144	030412001077	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	33			
145	030412001078	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	1			
146	030412001079	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	1			
147	030412001080	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	2			
148	030412001081	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	2			
		5. 防排烟系统						
149	010807003001	金属百叶窗	新增百叶窗 1. 规格1400*400 2. 直接替换吊顶扣板	m2	1			
150	030404016005	风机控制箱	风机控制箱 1. 风机控制箱拆除安装 2. 风机控制箱调试 3. 型号规格：PYKX5/PYKX1	台	2			
151	030904008009	输入输出模块	模块(接口) 1、名称：输入输出模块 2、安装方式：模块箱内或设备附近安装	个	7			
152	030411004026	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、	m	150			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用					
		4号宿舍						
		1. 室内消火栓系统						
153	030901010031	消火栓箱门拆除更换	消火栓箱配件维修 1. 更换消火栓箱门 2. 箱门尺寸：892*620	套	2			
154	030901013027	灭火器拆除更换箱门	灭火器箱门维修 1. 两具装4kgABC灭火器箱门安装 2. 规格：590*620 3. 材质：玻璃门	具	3			
155	030901010032	消火栓水带更换	1. 消火栓水带更换维修 2. 消火栓水带型号：DN65, L25	套	8			
156	030901010033	更换消火栓枪头	1. 更换消火栓枪头 2. 拆除、安装 3. 规格：DN65	套	5			
		2. 防火门修缮						
157	010802003078	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装：高2100mm*宽1500mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	5			
158	010802003079	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	2			
159	010802003080	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	2			
160	010802003081	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	1			
161	010802003082	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	1			
162	080807013014	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：防火泥 3. 规格：50KG	kg	4			
163	010802003083	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装：高2100mm*宽600mm	樘	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试					
164	030411003006	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300*2米	m	3			
165	080807013015	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：水泥砂浆	处	5			
166	010802003084	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装： 高2100mm*宽700mm 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	1			
		3. 应急照明疏散指示系统						
167	030412001094	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	7			
168	030412001095	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	7			
169	030412001096	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	7			
170	030412001097	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	12			
171	030412001098	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	14			
172	030412001099	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	14			
173	030404019001	控制开关	漏电保护空开	个	1			
		4. 防排烟系统						
174	040502005003	阀门	更换防火阀	个	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 型号：PYFH-SDW					
		会议中心						
		1. 室内消火栓						
175	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式自动报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	2			
176	031003002001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
177	030411004029	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	300			
178	030901001001	钢管	1. 安装部位:湿式报警阀组连接图书馆消防给水系统 2. 材质、规格:镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:法兰连接	m	600			
179	060104005001	挖土石方	湿式报警阀组连接图书馆消防给水系统土石方工程相关费用	m3	240			
180	031002003001	套管	湿式报警阀组连接图书馆消防给水系统土石方工程相关费用	个	4			
		1. 火灾自动报警系统						
181	030904001015	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	60			
182	030411004009	配线	配线 1、名称：自动报警信号线	m	300			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用					
183	030904001008	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	60			
184	030904003005	带电话插孔的火灾手动报警按钮	按钮 1、名称：带电话插孔的火灾手动报警按钮 2、安装方式：墙壁安装，底边距地1.3m-1.5m	个	3			
185	030904005003	声光报警器	声光报警器 1、名称：声光报警器 2、安装方式：墙壁安装，底边距地2.2m以上	个	3			
186	030905001002	自动报警系统调试		系统	1			
		3. 应急照明疏散指示系统						
187	030412001088	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	6			
188	030412001089	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	6			
189	030412001092	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	15			
190	030412001093	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	15			
		4. 防排烟系统						
191	010807003002	金属百叶窗	新增百叶窗 1. 规格1400*400	樘	37			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 直接替换吊顶扣板					
		5. 防火门修缮						
192	010802003077	钢质防火门重新安装	1. 防火门拆除及安装（钢质双开） 2. 规格：FM乙1524	樘	1			
		食堂						
		1. 室内消火栓系统						
193	030901010034	消火栓箱门拆除更换	消火栓箱配件维修 1. 更换消火栓箱门 2. 箱门尺寸：892*620	套	1			
194	030901010035	消火栓水带更换	1. 消火栓水带更换维修 2. 消火栓水带型号：DN65, L25	套	5			
195	030901010036	更换消火栓枪头	1. 更换消火栓枪头 2. 拆除、安装 3. 规格：DN65	套	3			
196	030904003010	按钮	1. 名称：消火栓按钮	个	34			
		2. 防火门修缮						
197	010802003086	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	11			
198	010802003087	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	11			
199	010802003088	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	6			
200	010802003089	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	6			
201	011609002001	隔断隔墙拆除		m2	1			
202	030411003007	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300*2米	m	23			
203	010802003090	钢质防火门安装	乙级防火门新增安装：1 5*24 9扇 15*21 1.5扇 9*21 1扇 1. 钢质防火门安装 2. 钢质防火门调试	樘	15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	080903022002	电动防火门、防火卷帘门调试	1. 防火门调试	处	23			
205	010802003091	钢质防火门（五金修缮）	防火门修缮 1. 门把手五金拆除安装 2. 防火门安装调试 3. 尺寸：72*55 4. 材质：钢制	樘	2			
206	080807013019	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：防火泥 3. 规格：50KG	kg	1			
207	011609002002	隔断隔墙拆除		m2	450			
		3. 火灾自动报警系统						
208	030411001009	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	86			
209	030411004014	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	65			
210	030904001009	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	2			
211	030904008005	输入输出模块	模块(接口) 1、名称：输入输出模块 2、安装方式：模块箱内或设备附近安装	个	6			
212	030904016001	备用电源及电池主机(柜)		套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4. 应急照明疏						
213	030412001106	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	10			
214	030412001107	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	4			
215	030412001108	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	3			
216	030412001109	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	3			
217	030412001110	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	18			
218	030412001111	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	18			
		5. 防排烟系统						
219	030411001008	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	600			
220	040502005004	阀门	更换防火阀 1. 型号：PYFH-SDW	个	4			
221	030411004012	配线	配线 1、名称：自动报警信号线	m	600			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用					
222	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：无花镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：1.2mm，±0.08mm 5. 形式：共板法兰 6. 包含风管支架制 7. 包含穿楼板洞口打凿修复（需设反坎做防水） 8. 含风管标识。	m2	12			
223	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：排烟阀 2. 型号：1600*500 280℃排烟防火阀，平时常开，280度熔断，输出熔断信号	个	2			
224	080807013017	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：水泥砂浆	处	1			
225	080807013018	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：防火泥 3. 规格：50KG	kg	2			
226	060212017002	风机无防护网	新增风机无防护网	m2	4			
227	040801005001	低压成套控制柜	风机控制柜XF-AT/22KW 1. 拆除 2. 安装新控制柜	台	1			
		行政楼						
		1. 室内消火栓系统						
228	030901013026	灭火器拆除更换箱门	灭火器箱门维修 1. 两具装4kgABC灭火器箱门安装 2. 规格：590*620 3. 材质：玻璃门	具	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	030904003009	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	2			
230	030904008010	输入输出模块	模块(接口) 1、名称：输入输出模块 2、安装方式：模块箱内或设备附近安装	个	17			
231	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:满足设计要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道调合漆	m2	1			
232	011001006002	室外管道保温隔热	1. 室外管道保温隔热 2. DN150橡塑保温棉	m2	9			
		2. 防火门修缮						
233	010802003073	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换闭门器(承重80KG)	樘	2			
234	010802003074	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除闭门器	樘	2			
235	010802003075	钢质防火门附件	防火门附件 1. 更换顺序器(承重80KG)	樘	26			
236	010802003076	钢质防火门附件	防火门附件 1. 拆除顺序器	樘	26			
237	080802013004	防火门标识牌	防火门标识标牌 1. 安装标识牌 2. 规格10cm*20cm*1.5mm 3. 亚克力材质	块	26			
238	030411003005	电井桥架盖板	电井桥架盖板 1. 规格 300*2米	m	22			
		3. 火灾自动报警系统						
239	030904006005	消防报警电话	消防报警电话依爱DH92719272 1、名称：消防报警电话 2、安装方式：挂式安装	部	2			
240	030904001014	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	4			
241	030411001023	配管	1、名称:金属电线管 2、规格型号: JDG20 3、敷设方式: 砖、混凝土	m	616			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用					
242	030411004028	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	1111			
		4. 应急照明疏						
243	030412001082	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	3			
244	030412001083	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	3			
245	030412001084	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	8			
246	030412001085	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	8			
247	030412001086	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	23			
248	030412001087	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除	套	21			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、安装方式：壁挂					
		5. 防排烟系统						
249	080903022001	电动防火门、防火卷帘门调试	防火卷帘调试	处	12			
		图书馆						
		1. 室内消火栓系统						
250	030901010021	更换消火栓软管卷盘	1. 拆除更换消火栓软管卷盘 2. 消火栓软管卷盘型号：DN25 L=20直径6mm	套	1			
251	030901010022	更换消火栓枪头	1. 更换消火栓枪头 2. 拆除、安装 3. 规格：DN65	套	2			
252	030901002001	消火栓钢管DN65	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN65mm 4. 连接方式：丝扣连接 5. 刷油：防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验	m	50			
253	031002001001	管道支架	1. 形式：门字型支撑架 2. 材质：碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油：人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	360			
254	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试	点	1			
		2. 防火门修缮						
255	080802013005	防火门标识牌	防火门标识标牌 1. 安装标识牌 2. 规格10cm*20cm*1.5mm 3. 亚克力材质	块	692			
256	010802003085	钢质防火门	防火门缺失 1. 防火门制作1021/13扇、1221/1扇、1521/23扇、2021/1扇、721/6扇	m2	115.29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 防火门安装调试					
257	080807013016	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 防火孔洞封堵 2. 材料：防火泥 3. 规格：50KG	kg	2			
258	010803002004	防火卷帘(闸) 门	防火卷帘安装 1. 钢质防火卷帘安装 2. 钢质防火卷帘调试 3. TFM6033	樘	1			
		3. 火灾自动报警系统						
259	030411001012	配管	1、名称：金属电线管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明配 4、工作内容：套丝、煨弯、配管、接地等及完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用	m	840			
260	030411004018	配线	配线 1、名称：自动报警信号线 2、规格型号：NH-RVS-2x1.5 3、敷设方式：穿管 4、工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等完成配线工作的其他一切相关工程内容及材料费用	m	840			
261	030904001011	智能编码感烟探测器	探测器 1、名称：智能编码感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	160			
262	030904008007	输入输出模块	模块(接口) 1、名称：输入输出模块 2、安装方式：模块箱内或设备附近安装	个	58			
263	030904003007	消火栓按钮	按钮 1、名称：消火栓按钮，带地址码 2、安装方式：消火栓箱内安装	个	30			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目 第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030904006003	消防报警电话	消防报警电话 1、名称：消防报警电话 2、安装方式：挂式安装	部	8			
265	030905001005	自动报警系统调试		系统	1			
266	030904005004	声光报警器	声光报警器 1、名称：声光报警器 2、安装方式：墙壁安装，底边距地2.2m以上	个	30			
		4. 应急照明疏						
267	030412001100	应急照明灯	应急照明灯 1、名称：应急照明灯 2、规格型号：LED光源 220V 2x3W B型灯具 3、敷设方式：吊装	套	12			
268	030412001101	应急照明灯	应急照明灯拆除	套	12			
269	030412001102	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	19			
270	030412001103	安全出口灯	安全出口灯 1、名称：安全出口灯拆除 2、规格型号：应急60分钟 3、安装方式：壁挂	套	19			
271	030412001104	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯 2、安装方式：壁挂	套	14			
272	030412001105	疏散标识灯	楼层标识灯 1、名称：楼层指示灯拆除 2、安装方式：壁挂	套	14			
		5. 防排烟系统						
273	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：无花镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：1.2mm，±	m2	9			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州商学院一期工程项目消防整改项目

标段：贵州商学院一期工程项目消防整改项目

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0. 08mm 5. 形式：共板法兰 6. 包含风管支架制 7. 包含穿楼板洞口打凿 修复（需设反坎做防水） 8. 含风管标识。					
		6. 气体灭火系统						
274	030904009001	气体灭火主机及配套设备	气体灭火系统：包含：3个声光警报器，1台主机，1个紧急启停按钮，2个放气勿入指示灯，6个烟感，2个温感，3个瓶组（GQQ120/2.5-ZJT）	台	6			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。